

Fwd: Bebauungsplan Nr.10 Gemeinde Oldenswort

Von: post@planungsbuero-methner.de

E-Mail an: jacqueline.peters@amt-eiderstedt.de

Datum: 25.07.2019

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: Bebauungsplan Nr.10 Gemeinde Oldenswort

Datum: Tue, 22 Jan 2019 09:43:04 +0100

Von: Sönke Dircks <dircks@dhsv-eiderstedt.de>

An: post@planungsbuero-methner.de

Sehr geehrter Herr Methner,

der Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Oldenswort befindet sich im Sielverbandsgebiet Rothenspieker, welcher in die Tideeider entwässert.

Unter 3.5 der Begründung zum Bebauungsplan ist die Unterhaltung des westlich angrenzenden Grabens beschrieben. Dieser Graben (ehemals Zuggraben 19) ist aus der Unterhaltungspflicht des Verbandes entlassen worden.

Am Rieperweg beginnend ist der Zuggraben 19 wieder in der Unterhaltungspflicht des Verbandes. Hier sind entlang des Rieperweges einige Überfahrten mit Rohrdurchlässen DN 300 vorhanden.

Als Hinweis unsererseits kann es dadurch bei widrigen Witterungsverhältnissen zu einem Rückstau kommen, der bis in das geplante Gebiet reicht.

Ein ausreichender Retentionsraum in diesem Gebiet sehen wir als dringend erforderlich an.

Mit freundlichem Gruß

Sönke Dircks

Verbandstechniker

Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt

Poppenbüller Str. 13

25836 Garding

Telefon: +49 4862 1044616

Mobil: +49 171 6873653

E-Mail: dircks@dhsv-eiderstedt.de

Eingabe: 25.07.2019 08:18

Gesendet/Empfangen: 25.07.2019 08:30

Objekte/Anlagen:

Keine Objekte/Anlagen